AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

Laboratório de Águas da ARH Alentejo

IPAC acreditação
L0482
Ensaios

Boletim Definitivo

RELATÓRIO DE ENSAIO n.º 201703770

Data de Emissão: 29-06-2017

Versão: 1.0

CLIENTE

Nome: APA - ARH Alentejo-DPI

Endereço: R. Artur Augusto Ferreira, 1 e 3
7005-473 Évora

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: Águas Balneares Interiores
Origem:
Localidade/Concelho:
Ponto de Colheita: Mourão
Código: PTCJ3E
Responsável pela Colheita: LEV
Tipo de Amostragem:

Data de Colheita: 26/06/2017
Hora de Colheita: 11:30
Data de Receção: 26/06/2017
Data Inicio Análise: 26/06/2017
Data Fim Análise: 28/06/2017

RESULTADOS DAS ANÁLISES

Ensaio	Método	Resultado	Unidades	Valor Ref.
Parâmetros de Campo				
Temperatura da amostra *	Termometria	26,4	ºC	---
Biologia/Microbiologia - LEV				
Enterococos Intestinais	ISO 7899-1:1998-Microplacas	<15 (LQ)	NMP/100 mL	660 (a)
Escherichia coli	ISO 9308-3:1998-Microplacas	15	NMP/100 mL	1800 (a)

Observações:

(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a decisão de 2010-02-12 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL nº 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL nº 113/2012 de 23 de Maio).

Responsável do Laboratório

Ana Paula Candeias

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada. A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação.MMA - método interno do laboratório. SMEWW, ISO, ASTM, NP e EN - métodos normalizados. LQ - Limite de Quantificação, LD - Limite de Deteção; LEV- Núcleo Laboratorial de Évora; LSA- Núcleo Laboratorial de Santo André.
O ensaio assinalado com (*) não está incluído no âmbito da acreditação

Imp.125.LAB.1

Av. Eng.º Arantes e Oliveira, n.º 193 7004-514 Évora
Tel: 266 768 200 | Fax: 266 768 230 | arhalt.laboratorio@apambiente.pt